



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО г. КЕРЧИ И ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ

298302 г. Керчь, ул. Комарова 4

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении административных правонарушений

№ 14-00131-01 « 28 » августа 2017

Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – Старший специалист 1 разряда территориального отдела Роспотребнадзора по г. Керчи и Ленинскому району Ушакова Маргарита Валерьевна

рассмотрев материалы Акта по результатам проведения мероприятия по контролю № 14-00139 от 28 августа 2017 г.

на предприятии (у индивидуального предпринимателя):
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым

Наименование предприятия (ПБОЮЛ) **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Ленино» (МБОУ СОШ №1 пгт. Ленино)**

Юридический адрес 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Комсомольская, д. 42

Регистрационный номер 1159102000221 ИНН 9111009830

Руководитель директор Попова Наталья Сергеевна тел. +7978 8879047

Наименование учредителя юридического лица: **Администрация Ленинского района Республики Крым**

Юридический адрес 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, д. 1
ОГРН 1149102108726 ИНН 9111005882

Руководитель Глава Администрации - Мачусский Александр Дмитриевич

УСТАНОВИЛ, что в ходе проведения внеплановой проверки были выявлены нарушения обязательных требований:

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодатель, что является нарушением ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно предписанию от 27.10.2016 г. №14/3634-16 об устранении выявленных нарушений санитарных правил со сроком исполнения мероприятий, направленных на устранение нарушений 01.08.2017 г., не выполнены или выполнены не в полном объеме пункты предписания:

п. 1 – не функционируют предусмотренные типовым проектом здания 1974 года туалеты для обучающихся на втором и третьем этажах, санузел для персонала школы, что яв-

- 2
- нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- п. 2- большая часть оконных блоков здания требуют замены из-за их изношенности. является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- п. 3- не обеспечено наличие горячей проточной воды в помещениях начальных классов санузлах для обучающихся, медицинском кабинете, мастерских, кабинетах физики, химии, биологии, лаборантских, что является нарушением 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- п.4 – не функционируют предусмотренные типовым проектом здания 1974 г. установленные умывальные раковины в мастерских (отсутствует проточная водопроводная вода, не функционирует система водоотведения от раковин, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
- п.5- не функционируют предусмотренные типовым проектом здания в раздевалке помещения при спортивном зале душевые и туалеты - отсутствует горячая проточная вода, туалетах не установлены унитазы, канализация не функционирует, что является нарушением п. 4.14, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 6- не функционирует локальная вытяжная система вентиляции в горячем цехе пищеблока и общая и общая приточно-вытяжная система, что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- п.8- моечные ванны не обеспечены подводом горячей воды через смесители в мясорыбном цехе, овощном складе, раковина для мытья рук в мясорыбном цехе, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- п.11- из-за не функционирующей системы водоотведения правого крыла пищеблока моечная ванна в овощном складе не используется, не функционирует система водоотведения о санузла (унитаз и раковина) персонала пищеблока- требуется замена системы, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.3.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороту в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Привести объект. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт.Ленино» Ленинского района Республики Крым, в соответствие норм санитарного законодательства с устранением выявленных нарушений в срок до 28 декабря 2018 года:

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Роспотребнадзора по г. Керчи и Ленинскому району по адресу: г. Керчь, ул. Комарова, 4 в установленные предписанием сроки – до **28 декабря 2018 г.**

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
по г. Керчи и Ленинскому району
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю
Ушакова М.В.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении Предписания №14-00131-01 от 28.08.2017 г.

для исполнения получил: «28» августа 2017 г.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт.Ленино»

Попова Н.С. *48/55 Н.С. 29.08.2017*

(руководитель, должностное лицо. (ФИО) (подпись) уполномоченное лицо руководителем юридического лица)

Расписка в получении Предписания №14-00131-01 от 28.08.2017 г.

для исполнения получил: «29» августа 2017 г.

Нач. отдела образования администрации Сорокостовск ст. СФР
(руководитель, должностное лицо. (ФИО) (подпись) уполномоченное лицо руководителя
юридического лица)

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
29.08.17